产品认证证书

证书编号：CQC2020010302277806

申请人名称及地址

美尔森电气系统（浙江）有限公司

浙江省湖州市长兴技术开发区陈王路1228号2号厂房

制造商名称及地址

美尔森电气系统（浙江）有限公司

浙江省湖州市长兴技术开发区陈王路1228号2号厂房

生产企业名称及地址

美尔森电气系统（浙江）有限公司(V055926)

浙江省湖州市长兴技术开发区陈王路1228号2号厂房

产品名称和系列、规格、型号

熔断器式隔离开关

CF10;Uimp：12kV;Ui：1000V;Ith：32A;AC-23B：Ue/ Ie：AC500V/32A;AC-22B：Ue/Ie：AC690V/32A;
极数：1P、2P、1P+N、3P、2P+N、4P、3P+N; 额定限制短路电流(Iq)：120kA(AC500V)、
30kA(AC690V);IP20;50/60Hz;型号解释详见附件

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合CQC11-462141-2019认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年10月31日　　有效期至：2025年03月06日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年03月10日

主任：

中国质量认证中心

中国．北京．南四环西路188号9区 100070

http://www.cqc.com.cn

C 0410369